

单一来源采购申请表

采购申请单位	河南理工大学保卫处
采购项目名称	河南理工大学部分建筑安装火灾自动报警系统
采购项目金额	75 万元
申 请 理 由	根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）等国家规范要求，北校区宿舍楼、实验楼、第一教学楼以及南校区1号、2号教学楼拟增设火灾自动报警系统，以实现探测初起火灾、及早发出火灾警报的功能，利于及时疏散人员并采取有效措施防止火势发展蔓延，同时通过信息传输装置和校园网将火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息和消防安全监管信息传送到学校消防总控中心。由于学校原有火灾自动报警设备以及总控中心校园智慧消防平台均采用海湾品牌，为保持原有系统和平台的完全兼容性以及通讯协议保持一致，且原有设备以及平台是中鼎建安集团有限公司安装。该公司是海湾安全技术有限公司河南区域唯一代理商，因此建议采取单一来源的方式从中鼎建安集团有限公司采购海湾安全技术有限公司的产品。 

单一来源采购专家论证意见

采购单位	河南理工大学保卫处
项目名称	河南理工大学部分建筑安装火灾自动报警系统
项目金额	75 万元
基本情况	姓 名：姚浩伟 工作单位：郑州轻工业大学 职 称：副教授
专家论证意见	河南理工大学已有火灾自动报警设备及智慧消防接警平台均采用海湾品牌，目前学校拟在部分楼宇增加火灾自动报警设备，并接入已有智慧消防接警平台，实现对新装火灾自动报警设备的实时监测和远程控制功能，需要和原有平台完全兼容，便于校方整体管理和系统维护。实现此功能只能统一品牌，其他厂家无法兼容，且原有火灾自动报警设备及智慧消防接警平台是海湾品牌，是中鼎建安集团有限公司安装，该公司是海湾安全技术有限公司河南区域唯一代理商，因此建议采取单一来源的方式从中鼎建安集团有限公司采购海湾安全技术有限公司的产品。 专家签字：姚浩伟 2024 年 11 月 12 日

单一来源采购专家论证意见

采购单位	河南理工大学保卫处
项目名称	河南理工大学部分建筑安装火灾自动报警系统
项目金额	75 万元
基本情况	姓 名：王远声 工作单位：华北水利水电大学 职 称：副教授
专 家 论 证 意 见	河南理工大学本次拟安装的火灾自动报警系统,需满足学校消防标准化管理要求,通过总控中心,实现对所增加的火灾自动报警系统实时监视和远程控制。因学校已有火灾报警设备以及消防监控中心的智慧物联网系统均采用海湾品牌,而且该厂家的通讯协议不一样,如果选用其他品牌设备,那么物联网的传输装置就无法控制新增加的火灾报警控制器,设备无法兼容,更不能实现学校智能管理消防系统。已有火灾自动报警系统采用海湾品牌,中鼎建安集团有限公司安装,该公司是海湾安全技术有限公司河南区唯一代理商。为确保原有通讯协议保持一致,因此建议采取单一来源的方式从中鼎建安集团有限公司采购海湾安全技术有限公司的产品。 专家签字: 王远声 2020年 11 月 12 日

单一来源采购专家论证意见

采购单位	河南理工大学保卫处
项目名称	河南理工大学部分建筑安装火灾自动报警系统
项目金额	75 万元
基本情况	姓 名：安伟光 工作单位：中国矿业大学安全工程学院 职 称：教授
专家论证意见	河南理工大学火灾自动报警系统有整体统一管理要求，需实现总控中心消防物联网系统平台对所接入的每栋楼宇的消防报警设备实时监控和远程控制。学校原有火灾自动报警设备以及总控中心智慧物联网平台都统一采用海湾品牌，现在拟增加的火灾自动报警设备如果选用其他品牌，由于通讯协议互不兼容，则实现不了监视、控制功能，同时也达不到学校的标准化管理要求。现有火灾自动报警设备以及总控中心智慧物联网平台是中鼎建安集团有限公司安装，该公司是海湾安全技术有限公司河南区域唯一代理商，为确保该平台消防报警设备实现实时监控和远程控制，因此建议采用单一来源的方式从中鼎建安集团有限公司采购海湾安全技术有限公司的产品。 专家签字：安伟光 2024 年 11 月 12 日